



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ МАРИЙ ЭЛ
424006, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, проспект Гагарина, д. 16а,
Телефон: 69-02-21, 69-02-72, Факс: 69-02-30, E-mail: gu_gochs@mari-el.ru

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
424000, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Героев Сталинградской битвы, д. 38,
тел. (8362) 643056, 690225, 690224, 690226, факс 643056, E-mail: undmari-el@mail.ru

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ГОРНОМАРИЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА И ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД
КОЗЬМОДЕМЬЯНСК»

425350, Республика Марий Эл, г. Козьмодемьянск, ул. Чернышевского д.27, тел/факс (83632) 71393
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. «Козьмодемьянск»
(место составления акта)

«14» декабря 2017 года 11 часов 00 мин.
(дата и время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 39

По адресу:

1. 425350, Республика Марий Эл, г. Козьмодемьянск, ул. Ленина, д. 50
(место проведения проверки)

На основании:

Распоряжения о проведении плановой проверки Муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад № 6 «Светлячок» (здание детского сада) от 30 ноября 2017 года № 39, вынесенного Смирновым Олегом Анатольевичем – главным государственным инспектором Горномарийского муниципального района и городского округа «Город Козьмодемьянск» по пожарному надзору.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), Ф.И.О. (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

с целью: контроля соблюдения требований пожарной безопасности, в соответствии с Планом проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2017 год, размещенным на официальном сайте Генеральной прокуратуры РФ, прокуратуры РМЭ и Главного управления МЧС России по РМЭ

была проведена плановая выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, выездная)

юридического лица – МДОУ детский сад № 6 «Светлячок»

(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Дата проведения проверки:

1.	МДОУ детский сад № 6 «Светлячок» расположенного по адресу: Республика Марий Эл, г. Козьмодемьянск, ул. Ленина, д. 50
	В период с 12 декабря 2017 г. по 14 декабря 2017 г. Продолжительность 2 рабочих дней

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)


Общая продолжительность проверки: 2 (два) раб. дня
(указывается конкретный срок проведения проверки, дней/часов)

Акт составлен: ОНД и ПР Горномарийского муниципального района и городского округа «Город Козьмодемьянск» УНД и ПР Главного управления МЧС России по Республике Марий Эл
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Заведующий МДОУ детский сад № 6 «Светлячок» Горохова Т.В. уведомила о начале проведения плановой выездной проверки 30.11.2017 года посредством вручения распоряжения о проведении плановой проверки МДОУ детский сад № 6 «Светлячок» от 30 ноября 2017 года № 39, вынесенного Смирновым Олегом Анатольевичем - начальником ОНД и ПР Горномарийского

муниципального района и городского округа «Город Козьмодемьянск» – главным государственным инспектором Горномарийского муниципального района и городского округа «Город Козьмодемьянск» по пожарному надзору и предъявления служебного удостоверения: Якимовой Н.В. – государственного инспектора Горномарийского муниципального района и городского округа «Город Козьмодемьянск» по пожарному надзору – инспектора отдела НД и ПР Горномарийского муниципального района и городского округа «Город Козьмодемьянск» УНД и ПР Главного управления МЧС России по Республике Марий Эл

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлена: (заполняется при проведении выездной проверки)

30.11.2017 г. заведующий МДОУ детский сад № 6 «Светлячок» Горохова Т.В. ✓ 

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо, проводившее проверку:

Якимова Наталия Владимировна - государственный инспектор Горномарийского муниципального района и городского округа «Город Козьмодемьянск» по пожарному надзору – инспектор отдела НД и ПР Горномарийского муниципального района и городского округа «Город Козьмодемьянск» УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Марий Эл.

совместно с экспертом (ми) и специалистом(ми) экспертных организаций:
не привлекались

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (в случае, если имеются), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций, сведения о государственной аккредитации привлекаемых экспертов, экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовала: Горохова Т.В. – заведующий муниципальным дошкольным образовательным учреждением детский сад № 6 «Светлячок»

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки установлено:

Краткая характеристика пожарной опасности объекта:

МДОУ детский сад № 6 «Светлячок» расположено в 2-х этажном здании. По функциональной пожарной опасности здание относится к классу Ф 1.1, пятой степени огнестойкости. Конструктивное решение здания следующее: фундаменты – кирпичные ленточные, наружные и внутренние стены 1 этажа – кирпичные, перегородки - кирпичные, наружные и внутренние стены 2 этажа – ½ кирпичные, ½ деревянные перекрытия между первым и вторым этажом – деревянное, кровля – двускатная, металлическая по деревянной обрешетке. Отопление центральное. Планировочное решение представляет собой спальни, игровые, административные и бытовые помещения, имеющие выходы в общие коридоры, ведущий в лестничные клетки и непосредственно наружу. Год постройки здания 1900г. (бывший купеческий дом). Согласно архивной выписке, решением исполкома Козьмодемьянского городского Совета депутатов трудящихся от 18 декабря 1963 года № 408 здание бывшего купеческого дома передано на баланс Козьмодемьянской сплавной конторе для использования под детский кабинет ясли-сад на 100 мест. На тот момент в отношении данного объекта действовал СНиП П-Л./5-62 «Детские ясли – сады. Нормы проектирования и СНиП П-Л./5-62 «Противопожарные требования. Основные положения проектирования». Так как в настоящее время положениями Технических регламентов и нормативных документов по пожарной безопасности не устанавливаются более высокие требования пожарной безопасности чем требования, действовавшие до дня вступления в силу их соответствующих положений, в отношении объекта защиты применяется ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», свод правил 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».

Расстояние до ближайшей пожарной части в пределах 2,1 километров.

Выполнение организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, организация и проведение противопожарной пропаганды и обучения работников

учреждения мерам пожарной безопасности:

Ответственные лица за соблюдение противопожарного режима установлены приказом заведующего учреждения.

Для профилактики пожаров проводится работа, обеспечивающая подготовленность работающих в соблюдении мер пожарной безопасности.

Ответственность за обеспечение пожарной безопасности, техническое состояние первичных и автоматических средств противопожарной защиты возложена на заведующего. Инструкции по эксплуатации этих систем находится у заведующего учреждения.

Приказом заведующего учреждения определен порядок и сроки прохождения противопожарного инструктажа и занятий по пожарно-техническому минимуму.

Проводятся тренировки по быстрой эвакуации людей согласно графика.

В период проверки с работниками учреждения проведено занятие на противопожарную тему: «Порядок действий в случае пожара и порядок применения первичных средств пожаротушения» с охватом 18 человек.

Монтаж и эксплуатация инженерного оборудования:

Наружное пожаротушение предусматривается от гидрантов городской водопроводной сети, к которым обеспечен свободный доступ и подъезд для пожарных автомобилей.

Для внутреннего пожаротушения в здании имеется противопожарный водопровод.

Содержание систем и средств противопожарной защиты:

Здание оснащено первичными средствами пожаротушения, которые размещены в местах, имеющих свободный доступ, указатели о местах их хранения имеются.

Здание оборудовано установками автоматической пожарной защиты и системой оповещения и управления о пожаре 3-го типа. Договор на обслуживание и ремонт, имеющейся УАПЗ заключен со спец. организацией, имеющей лицензию.

Другие вопросы, проверенные в ходе проверки:

Производство и поставку продукции, подлежащей обязательной сертификации учреждение не осуществляет.

При проведении проверки нарушений не выявлено.

~~выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов);~~

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена. (заполняется при проведении выездной проверки)

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органом государственного контроля (надзора) отсутствует. (заполняется при проведении выездной проверки)

(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:

1. распоряжение о проведении плановой проверки от 30.11.2017 года № 39;
2. бланк учета проведения противопожарного инструктажа с работниками (обслуживающим персоналом) объекта в рамках мероприятия по контролю;

Подпись лица, проводившего проверку:

Инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы –
государственный инспектор Горномарийского
муниципального района и городского округа
«Город Козьмодемьянск» по пожарному надзору
лейтенант внутренней службы Н. В. Якимова



М.Л.П.

« 14 » декабря 2017 г.

даведующий МДОУ г.о.н.б. «Верхний» от 12.02.2017 г.

(Ф.И.О. (в случае если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« » 2017 г.

замечаний ~ Замечания, объяснения по содержанию акта:
нет 14.02.2017 г.


(подпись, число)

Отметка об отказе ознакомления с актом проверки и подписи акта:

« » 2017 г.

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

« »
Начальник ОНДиПР Горномарийского муниципального
района и городского округа «Город Козьмодемьянск»
майор внутренней службы О.А. Смирнов
« » 2017 г.